

Kontakt din lokale brandmyndighed...

BEK 9761, afsnit 2

Tekniske forskrifter for forsamlingsstelte

Afsnit 2 Forsamlingsstelte og selskabshuse til højst 150 personer

2.1 Forsamlingsstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel. Undtaget herfra er forsamlingsstelte og selskabs-huse, der betragtes som en salgsbod, jf. punkt 7.2.2.

2.2 Forsamlingsstelte og selskabshuse, der opstilles i en periode på højst 5 døgn skal placeres:

a) Mindst 5 m fra bygninger med andet tag end stråtag placeret på anden grund.

b) Mindst 12,5 m fra bygninger med stråtag placeret på anden grund.

Afstandskravene i litra a og b gælder ikke i forhold til mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, der i medfør af Bygningsreglement for småhuse, udstedt af Bolig- og Byministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet), kan være opført i eller nærmere naboskel eller sti end 2,5 m.

Forsamlingsstelte og selskabshuse, der opstilles i en periode på over 5 døgn, skal placeres mindst 5 m fra naboskel samt vej- og stimidte.

Ved opstilling af forsamlingsstelte og selskabshuse i forbindelse med bygning på egen grund skal det sikres, at flugtveje og redningsåbninger fra bygninger kan benyttes uhindret.

Forsamlingsstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.

2.3 Teltduk skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Vægge og lofter, som ikke er udført af teltduk, skal have overflader, som er udført mindst som klasse 2-beklædning, eller mindst klasse K1 10 D-s2, d2, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes. Klasse 2 beklædning er f.eks. 9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade.

Dokumentationen for teltdugens brandmæssige egenskaber kan enten bestå af en godkendelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande og i Tyrkiet.

2.4 Fra forsamlingsstelte og selskabshuse skal der være mindst 2 udgange, hver med en fri bredde på mindst 0,8 m og en fri højde på 2 m, placeret i forsamlingssteltets eller selskabshusets modstående ender. Udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugttretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.

Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes flugtvejsskilte udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

2.5 Udlejere af forsamlingsstelte og selskabshuse skal skriftligt underrette lejere om, at følgende bestemmelser skal overholdes:

a) Kravene i punkt 2.2.

b) Forsamlingssteltet må højst anvendes til 150 personer.

c) Inventar skal opstilles på en sådan måde, at der er fri og uhindret adgang til udgange.

d) Rumopvarmning skal ske

enten med elvarme

eller med olie- eller gasfyrede aggregater.

EI- og gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette. Dog må der i et forsamlingsstelt eller selskabshus anbringes højst 5 transportable varmeovne til F-gas (såkaldte katalyt- eller strålevarmeovne) inkl. de F-gasflasker, der aktuelt er i brug.

Alle øvrige F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingsstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. F-gasflasker skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i "Tekniske forskrifter for F-gas".

Transportable varmeovne til F-gas, der anbringes i et forsamlingsstelt eller selskabshus, skal være CE-godkendte og CE-mærkede i overensstemmelse med gasreglementet, der gennemfører Rådets direktiv 90/396/EØF. Ovnene skal være forsynet med en mærkning, hvoraf det tydeligt fremgår, at ovnen ikke må tildækkes, samt at ovnen skal placeres i sikker afstand fra brandbare materialer.

e) Kogeapparater og lignende, bortset fra elkogepåler, må ikke anvendes i forsamlingsstelte og selskabshuse. Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.